



www.tokov.pro



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СЕРИИ ЩМП IP 31



www.tokov.pro

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Корпуса металлические ЩМП IP31 TOKOV Electric серии Prizma предназначены для дальнейшей сборки низковольтных электроустановок;

- По требованиям безопасности металлокорпуса соответствуют Техническому регламенту ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

1.2 Металлокорпуса должны устанавливаться в помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ.

1.3 Расшифровка структуры условного обозначения металлокорпуса:

ЩМП-Х IP 31

ЩМП-щит с монтажной панелью;

Х- габарит корпуса;

IP 31 - степень защиты по ГОСТ 14254

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры

Параметры	Значения
Номинальный ток, А	630
Покрытие	Полиэфирная порошковая краска (ППК), RAL 7035
Размер и кол-во вводных отверстий	Ø32 -3 шт (ЩМП -1,2,3); Ø32 -4 шт (ЩМП -4); Ø32 -5 шт (ЩМП -5); Ø32 -6 шт (ЩМП -6); Ø32 -7 шт (ЩМП -7);
Расположение вводных отверстий	снизу
Способ установки	навесной
Ремонтопригодность	Неремонтопригодный
Максимальный угол открытия двери	115°
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ2
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 31

2.2 Габариты

Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
ЩМП _1 IP31	400	310	220
ЩМП _2 IP31	510	400	220
ЩМП _3 IP31	655	500	220
ЩМП _4 IP31	800	650	250
ЩМП _5 IP31	1000	650	300
ЩМП _6 IP31	1200	750	300
ЩМП _7 IP31	1320	750	300

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Упаковка-1шт;

3.2 Корпус металлический-1шт;

3.3 ЗИП-ЛОК-1шт: комплектация в зависимости от модели корпуса;

3.4 Замок 1шт + ключ 1шт (ЩМП-1,2,3); Замок 2 шт + ключ 2 шт (ЩМП-4,5,6,7)

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 В закрытых помещениях с естественной вентиляцией, с невзрывоопасной средой;

4.2 Температура окружающего воздуха от -45° С до +40° С и относительной влажности среднегодового значения 75% при температуре +15° С.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранения упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

5.2 Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией. Температура воздуха при хранении от -60° до +50° С и относительной влажности среднегодового значения 75% при температуре +15° С.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

После вывода из эксплуатации изделие утилизировать как металлический лом.

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации шкафов-оболочек составляет не менее 12 месяцев с даты продажи, при соблюдении Заказчиком (Потребителем) требований и условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

Дата изготовления: _____

Изготовитель: ЧУП «ДРОГОЛ», РБ, Могилевская обл., Быховский р-н, Холстовский с/с, 3.

Уполномоченная изготовителем организация в РФ / Импортёр: ООО «ЛАКИЛАЙТ», 143001, Московская область, Г.О. Одинцовский, Р.П. Новоивановское, ул. Западная, стр. 180, ком. 11.