



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КИРОВСКИЙ ЗАВОД
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
(АО «КЗОЦМ»)

610016, г. Киров, пр. Октябрьский, д. 18

тел. +7 (8332) 40-65-02

<https://www.kzocm.ru>

e-mail: ocm@kzocm.ru

ИНН 4347000477 / КПП 434501001

ОКПО 00195375 / ОГРН 1024301313376

ПАСПОРТ

Наконечники медные луженые (ТМЛ),
климатического исполнения Т2
соответствуют требованиям нормативных документов
ГОСТ 7386-80

1. Материал: труба медная марки М2.
2. Сертификат соответствия: не требуется.
3. Назначение: применяются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 кв.мм на напряжение до 35 кВ.
4. Толщина и качество покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 9.302-88.
5. Механические и электрические испытания соответствуют требованиям ГОСТ 10434-76.

Гарантии изготовителя: изготовитель гарантирует соответствие наконечников медных луженых (опресс.) требованиям ГОСТ 7386-80.

Расчетный срок службы: не ограничен.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий хранения.

Дата выдачи паспорта: 20.08.2024 г.

Сделано в России.

Технический контроль:

Багаева Ю.В.

