

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПЛАСТМАССОВЫХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ОАО «ПЭМИ»**

РПЭМИ

**ПАСПОРТ
Колпачек К441 УХЛ2.1
ТУ 36-1438-85**



ОАО "ПЭМИ" 344079, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87
Тел.: 8 (863) 232-68-87; +7(961) 310-00-62; +7(863) 232-79-03; 8 (863) 218-59-33
pemi@list.ru, www.td-pemi.ru

г. Ростов-на-Дону

Колпачок К441 УХЛ2.1

1. Назначение

Для изоляции мест соединения или ответвления проводов, сечением до 4 кв.мм. Колпачки применяют при

электропроводке напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 Гц в помещениях всех типов, за исключением пожаро- и взрывоопасных, в качестве встроенных элементов внутри оболочек электротехнических устройств (в коробках, ящиках, панелях, щитах и т.п.).

2. Технические данные

Габаритные размеры: наружный диаметр 12 мм, внутренний диаметр 9 мм, длина 45 мм.

ТУ 36-1438-85, Масса: 0,0015 кг.



контролер ОТК 5

Sub -

3. Хранение и транспортировка

3.1. Транспортирование упакованных изделий допускается любым видом транспорта

3.2. При транспортировании должна быть обеспечена их сохранность от механических повреждений.

3.3. Условия хранения деталей в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий С ГОСТ 15150-69

Примечание: Колпачек К441 УХЛ2.1 обязательной сертификации не подлежит, письмо № 5230 от 21.06.2021г. Орган сертификации ООО «СертПромЭксперт».